

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«АРМАВИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА»
(ГБПОУ КК АТТС)**

**Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет
бюджетных ассигнований ФБ.**

В ГБПОУ КК АТТС количество вакантных мест для приёма (перевода) за
счёт бюджетных ассигнований ФБ – нет.

Директор



А.П. Буров

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование **ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"**

Тип объекта **Учреждения среднего профессионального образования**

Место нахождения (адрес) **г. Армавир п. Мясокомбинат 9-а**

Форма собственности объекта **Краевая**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"; Юридический адрес: Краснодарский край, г. Армавир, п. Мясокомбинат, д. 9А, 352902; ИНН - 2302000177; Директор - Буров Александр Павлович; (86137)36644.**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: **2302000177**

Телефон: **(86137)36644**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2017**

Фактическая дата обследования: **10.02.2017**

Организация: **ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"**

Должность лица: **Директор**

ФИО: **Буров Александр Павлович**

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при	К	не менее	п. 5.1.3	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

наличии пандуса)		2,2 x 2,2 м.			
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Дверь входная наружная					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Лестница на входе наружная					
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий	К	наличие	п. 4.1.14; п.	Не требуется	

наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)			5.2.13		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)					
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения,	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	

выступ (на отдельно стоящей опоре)					
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Не требуется	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территории доступны
Вход	Приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов, установлена кнопка вызова
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны
Зона оказания услуги	Зона оказания услуги доступна
Санитарно-гигиеническое	Санитарно-гигиеническое помещение не требуется

помещение	
Средства информации	Средства информации предусмотрены

«10» февраля 2017 г.
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в городе Армавире
Должность лица, составившего Паспорт





подпись

О.Н. Фисенко
Ф.И.О.