

## Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие ГБПОУ КК АТТС

Учебный корпус и общежитие техникума оснащены пандусом, а также специальными знаками доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. Назначены ответственные сотрудники из числа администрации техникума и студентов за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.

| Функциональные зоны / элементы объекта       | Категории инвалидов <sup>2</sup> | Значение             | Нормативные требования | Соответствует/ не соответствует |  |
|--|----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Участки и территории</b>                  |                                  |                      |                        |                                 |  |
| <b>Вход на территорию</b>                    |                                  |                      |                        |                                 |  |
| Высота порога или перепад у калитки          | К, О, С                          | не более 1,4-1,5 см. | п. 4.1.8; 5.1.4.       | Соответствует                   |  |
| Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | <b>К</b>                         | не менее 0,9 м       | п. 4.1.7; 5.1.4        | Соответствует                   |  |
| <b>Путь к входу в здание</b>                 |                                  |                      |                        |                                 |  |
| Высота бордюра по краям пешеходного пути     | <b>С</b>                         | не менее 5,0 см.     | п. 4.1.8               | Соответствует                   |  |
| Продольный уклон пути движения               | <b>К</b>                         | не более 5%          | п. 4.1.7               | Соответствует                   |  |
| Указатели направления движения               | <b>К</b>                         | наличие              | п. 4.1.3               | Не требуется                    |  |
| Ширина пути движения                         | <b>К</b>                         | не менее 1,2 м.      | п. 4.1.7               | Соответствует                   |  |
| <b>Вход</b>                                  |                                  |                      |                        |                                 |  |
| <b>Входная площадка</b>                      |                                  |                      |                        |                                 |  |
| Нескользкое покрытие                         | К, О, С                          | наличие              | п. 5.1.3               | Наличие                         |  |
| Размер входной площадки (при                 | <b>К</b>                         | не менее             | п. 5.1.3               | Соответствует                   |  |

|   |             |                                    |   |               |  |
|---|-------------|------------------------------------|---|---------------|--|
| наличии пандуса)                                      |             | 2,2 x 2,2 м.                       |   |               |  |
| Размер входной площадки (при открывании двери наружу) | <b>К</b>    | не менее 1,4x2,0 или 1,5 x 1,85 м. | п. 5.1.3                                | Соответствует |  |
| <b>Дверь входная наружная</b>                         |             |                                    |   |               |  |
| Высота порога двери                                   | <b>К</b>    | не более 1,4 см.                   | п. 5.1.4                                | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей      | <b>С</b>    | наличие                            | п. 5.1.5                                | Наличие       |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету             | <b>К</b>    | не менее 0,9 м.                    | п. 5.1.4 -                              | Соответствует |  |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                     |             |                                    |   |               |  |
| Высота подъема ступеней                               | <b>О, С</b> | 12-15 см.                          | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| Единообразная геометрия ступеней                      | <b>О, С</b> | наличие                            | п. 4.1.12                               | Наличие       |  |
| Поручни на высоте                                     | <b>О, С</b> | 90 см.                             | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |  |
| Поручни по обеим сторонам                             | <b>О, С</b> | наличие                            | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Соответствует |  |
| Ширина ступеней                                       | <b>О, С</b> | 35 - 40 см.                        | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b> |             |                                    |   |               |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса   | <b>К</b>    | не менее 1,5 x 1,5 м.              | п. 4.1.15                               | Соответствует |  |
| Длина марша пандуса                                   | <b>К</b>    | не более 9,0 м.                    | п. 4.1.14                               | Соответствует |  |
| Подъемник, дублирующий                                | <b>К</b>    | наличие                            | п. 4.1.14; п.                           | Не требуется  |  |

|  |             |                       |                            |               |  |
|--|-------------|-----------------------|----------------------------|---------------|--|
| наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) |             |                       | 5.2.13                     |               |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                         | К, О        | наличие               | п. 4.1.15                  | Наличие       |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                  | О           | 0,9 м.                | п. 4.1.15                  | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                  | <b>К</b>    | 0,7 м.                | п. 4.1.15                  | Соответствует |  |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)      | <b>К, О</b> | наличие               | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р | Наличие       |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                 | <b>К</b>    | 0,9 - 1,0 м.          | п. 4.1.15                  | Соответствует |  |
| Уклон пандуса (высота / длина)                               | <b>К</b>    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                  | Соответствует |  |
| <b>Тамбур (глубина x ширина)</b>                             |             |                       |                            |               |  |
| Тамбур (глубина x ширина)                                    | <b>К</b>    | не менее 1,5 x 1,5 м. | п. 5.1.7; рис. Д. 10       | Соответствует |  |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)           |             |                       |                            |               |  |
| Высота порогов или перепад высот                             | <b>К</b>    | не более 1,4 см.      | п. 5.2.4                   | Соответствует |  |
| <b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>     |             |                       |                            |               |  |
| Высота порога двери  | <b>К</b>    | не более 1,4 см.      | п. 5.1.4                   | Соответствует |  |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей             | <b>С</b>    | наличие               | п. 5.1.5                   | Не требуется  |  |
| Ширина проема одной створки двери в свету                    | <b>К</b>    | не менее 0,9 см.      | п. 5.1.4                   | Соответствует |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения,       | <b>С</b>    | не более 30           | п. 5.2.7                   | Соответствует |  |

|  |   |                 |          |               |  |
|--|---|-----------------|----------|---------------|--|
| выступ (на отдельно стоящей опоре)   |   |                 | -        |               |  |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)                        | С | не более 10 см. | п. 5.2.7 | Соответствует |  |
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | п. 5.2.4 | Соответствует |  |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью   | К | не менее 1,2 м. | п. 5.2.1 | Соответствует |  |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.  | К | не менее 1,5 м. | п. 5.2.1 | Соответствует |  |

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

К — инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С - инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху