

**Сведения об обеспечении беспрепятственного  
доступа в здание ГБПОУ КК АТТС**

Учебный корпус и общежитие техникума оснащены пандусом, а также специальными знаками доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. Назначены ответственные сотрудники из числа администрации техникума и студентов за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4-1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4.	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	<b>К</b>	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	<b>С</b>	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	<b>К</b>	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	<b>К</b>	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	<b>К</b>	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Входная площадка</b>					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при	<b>К</b>	не менее	п. 5.1.3	Соответствует	

наличии пандуса)		2,2 x 2,2 м.			
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	<b>К</b>	не менее 1,4x2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
<b>Дверь входная наружная</b>					
Высота порога двери	<b>К</b>	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	<b>С</b>	наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	<b>К</b>	не менее 0,9 м.	п. 5.1.4 -	Соответствует	
<b>Лестница на входе наружная</b>					
Высота подъема ступеней	<b>О, С</b>	12-15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	<b>О, С</b>	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	<b>О, С</b>	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	<b>О, С</b>	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Ширина ступеней	<b>О, С</b>	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	<b>К</b>	не менее	п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	<b>К</b>	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий	<b>К</b>	наличие	п. 4.1.14; п.	Не требуется	

наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)			5.2.13		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	<b>К</b>	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	<b>К, О</b>	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р	Наличие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	<b>К</b>	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	<b>К</b>	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>					
Тамбур (глубина x ширина)	<b>К</b>	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Высота порогов или перепад высот	<b>К</b>	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>					
Высота порога двери	<b>К</b>	не более	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	<b>С</b>	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Ширина проема одной створки двери в свету	<b>К</b>	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения,	<b>С</b>	не более 30	п. 5.2.7	Соответствует	

выступ (на отдельно стоящей опоре)			-		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

К — инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата. С - инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху