

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"

Тип объекта Учреждения среднего профессионального образования

Место нахождения (адрес) г. Армавир п. Мясокомбинат 9-а

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"; Юридический адрес: Краснодарский край, г. Армавир, п. Мясокомбинат, д.9А, 352902; ИНН - 2302000177; Директор - Буров Александр Павлович; (86137)36644.

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2302000177

Телефон: (86137)36644

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2017

Фактическая дата обследования: 10.02.2017

Организация: ГБПОУ КК "Армавирский техникум технологии и сервиса"

Должность лица: Директор

ФИО: Буров Александр Павлович

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Входная площадка</b>					
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при	К	не менее	п. 5.1.3	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

наличии пандуса)			2,2 x 2,2 м.				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.		п. 5.1.3	Соответствует	
<b>Дверь входная наружная</b>							
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.		п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие		п. 5.1.5	Наличие	
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.		п. 5.1.4	Соответствует	
<b>Лестница на входе наружная</b>							
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.		п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие		п. 4.1.12	Наличие	
Поручни на высоте	О, С		90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни по обеим сторонам	О, С		наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.		п. 4.1.12	Соответствует	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>							
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.		п. 4.1.15	Соответствует	
Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.		п. 4.1.14	Соответствует	
Подъемник, дублирующий	К		наличие		п. 4.1.14; п.	Не требуется	



наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)				5.2.13			
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие		п. 4.1.15	Наличие		
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.		п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.		п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие		
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15	Соответствует		
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14	Соответствует		
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>							
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.		п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует		
<b>Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)</b>							
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.		п. 5.2.4	Соответствует		
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>							
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5	Не требуется		
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения,	С	не более 30 см.		п. 5.2.7	Соответствует		

выступ (на отдельно стоящей опоре)									
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7					Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4					Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1					Соответствует	
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1					Соответствует	
Зона оказания услуги									
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>									
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9					Не требуется	
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7					Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7					Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7					Соответствует	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9					Не требуется	
<b>Обслуживание в кабинете</b>									
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4					Соответствует	

Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Не требуется	
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов



Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	+	+	#	
Вход	+	+	+	#	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#	
Зона оказания услуги	+	#	#	#	
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	
Средства информации	+	#	+	+	

#### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен	X	X	X		
Объект недоступен					

#### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территории доступны
Вход	Приняты меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей инвалидов, установлена кнопка вызова
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны
Зона оказания услуги	Зона оказания услуги доступна
Санитарно-гигиеническое	Санитарно-гигиеническое помещение не требуется

помещение	
Средства информации	Средства информации предусмотрены

«10» февраля 2017 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в городе Армавире  
Должность лица, составившего Паспорт



*[Handwritten signature]*  
Подпись

О.Н. Фисенко  
Ф.И.О.