



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы г. Армавира

ул. Железнодорожная, д.51, г. Армавир, 352905
тел./факс: 8 (86137) 7-31-59

Директору ГБПОУ КК «АТТС»

Ставицкой Е. С.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 20/17

«28» мая 2024 г.

г. Армавир

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – главный государственный инспектор г. Армавира по пожарному надзору подполковник внутренней службы С. А. Шальнев, рассмотрев постановление № 20/17 от 28.05.2024 г. о привлечении к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности в отношении ГБПОУ КК «АТТС», установил что:

Событие административного правонарушения:

По состоянию на 12 час. 10 мин. 23.05.2024 г. в помещениях ГБПОУ КК АТТС, ИНН 2302000177, по адресу: Краснодарский край, город Армавир, п. Мясокомбинат, 9а; в ходе проведения плановой выездной проверки установлено, что данным юридическим лицом нарушены требования в области пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Отсутствует противопожарная дверь в перегородке разделяющей коридор и помещение книгохранилища	Ст. 88, Табл. 24 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	Пункт 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ч. 2 ст. 82, п.4 ч. 1 ст. 84 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3	Речевые оповещатели установленные в здании общежития, находятся на расстоянии менее 150 мм. от потолка	ст. 4, ст. 6, ст. 54 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2020 Системы противопожарной защиты. «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

4	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток общежития менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.19 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы».
5	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 метра	ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.08г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4.1 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Эвакуационные пути и выходы».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Вам необходимо в течении одного месяца с момента получения данного представления предоставить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира информацию о принятии мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по адресу: г. Армавир, ул. Железнодорожная, 51, тел. (факс) 7-31-59.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного представления органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не предоставление информации о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Главный государственный инспектор
г. Армавира по пожарному надзору




С. А. Шальнев

Один экземпляр представления направлен (получил)